

COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012¹⁾

ECODESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS (A)

AR12TXHQASIN/AR12TXHQASIX

| Function (indicate if percent) ^(B) | | If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average' ^(C) | |
|---|------------------|--|------------------|
| cooling ^(D) | Y ^(E) | Average (mandatory) ^(F) | Y ^(E) |
| heating ^(D) | Y ^(E) | Warmer (if designated) ^(G) | N ^(E) |
| | | Colder (if designated) ^(H) | N ^(E) |

| Item ^(K) | Symbol ^(L) | Value ^(M) | Unit ^(N) |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| Design load^(O) | | | |
| cooling ^(D) | Pdesignc | 3,6 | kW |
| heating/Average ^(P) | Pdesignh | 2,7 | kW |
| heating/Warmer ^(Q) | Pdesignh | - | kW |
| heating/Colder ^(R) | Pdesignh | - | kW |
| Declared capacity^(*) for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj^(T) | | | |
| Tj = 35 °C | Pdc | 3,3 | kW |
| Tj = 30 °C | Pdc | 2,4 | kW |
| Tj = 25 °C | Pdc | 1,5 | kW |
| Tj = 20 °C | Pdc | 1,7 | kW |
| Declared capacity^(*) for heating/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj^(U) | | | |
| Tj = -7 °C | Pdh | 2,3 | kW |
| Tj = 2 °C | Pdh | 1,4 | kW |
| Tj = 7 °C | Pdh | 0,9 | kW |
| Tj = 12 °C | Pdh | 1,0 | kW |
| Tj = bivalent temperature ^(AB) | Pdh | 2,3 | kW |
| Tj = operating limit ^(AC) | Pdh | 2,0 | kW |
| Declared capacity^(*) for heating/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj^(U) | | | |
| Tj = 2 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = 7 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = 12 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = bivalent temperature ^(AB) | Pdh | - | kW |
| Tj = operating limit ^(AC) | Pdh | - | kW |
| Declared capacity^(*) for heating/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj^(U) | | | |
| Tj = -7 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = 2 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = 7 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = 12 °C | Pdh | - | kW |
| Tj = bivalent temperature ^(AB) | Pdh | - | kW |
| Tj = operating limit ^(AC) | Pdh | - | kW |
| Tj = -15 °C | Pdh | - | kW |
| Bivalent temperature^(AD) | | | |
| heating/Average ^(P) | Tbiv | -7 | °C |
| heating/Warmer ^(Q) | Tbiv | - | °C |
| heating/Colder ^(R) | Tbiv | - | °C |
| Cycling interval capacity^(AF) | | | |
| for cooling ^(AD) | Pcyc | - | kW |
| for heating ^(AD) | Pcyc | - | kW |
| Degradation co-efficient cooling ^{(**) (AG)} | Cdc | 0,25 | kW |
| Electric power input in power modes other than 'active mode'^(AH) | | | |
| off mode ^(AI) | P _{off} | 0,0011 | kW |
| standby mode ^(AJ) | P _{SB} | 0,0011 | kW |
| thermostat-off mode ^(AK) | P _{TO} | 0,018 | kW |
| crankcase heater mode ^(AP) | P _{CH} | 0 | kW |
| Capacity control (indicate one of three options)^(AL) | | | |
| fixed ^(AM) | | N | |
| staged ^(AN) | | N | |
| variable ^(AO) | | Y | |
| Contact details for obtaining more information^(AC) | | Samsung Electronics, PO Box 12987, Blackrock, Co.Dublin, Ireland or Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG, UK | |

| Item ^(K) | Symbol ^(L) | Value ^(M) | Unit ^(N) |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Seasonal efficiency^(S) | | | |
| cooling ^(D) | SEER | 6,1 | - |
| heating/Average ^(P) | SCOP/A | 3,9 | - |
| heating/Warmer ^(Q) | SCOP/W | - | - |
| heating/Colder ^(R) | SCOP/C | - | - |
| Declared energy efficiency ratio^(*), at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj^(T) | | | |
| Tj = 35 °C | EERd | 2,9 | - |
| Tj = 30 °C | EERd | 4,6 | - |
| Tj = 25 °C | EERd | 7,1 | - |
| Tj = 20 °C | EERd | 11,6 | - |
| Declared coefficient of performance^{(*)/Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj^(U)} | | | |
| Tj = -7 °C | COPd | 2,9 | - |
| Tj = 2 °C | COPd | 3,9 | - |
| Tj = 7 °C | COPd | 4,6 | - |
| Tj = 12 °C | COPd | 5,9 | - |
| Tj = bivalent temperature ^(AB) | COPd | 2,9 | - |
| Tj = operating limit ^(AC) | COPd | 2,6 | - |
| Declared coefficient of performance^{(*)/Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj^(U)} | | | |
| Tj = 2 °C | COPd | - | - |
| Tj = 7 °C | COPd | - | - |
| Tj = 12 °C | COPd | - | - |
| Tj = bivalent temperature ^(AB) | COPd | - | - |
| Tj = operating limit ^(AC) | COPd | - | - |
| Declared coefficient of performance^{(*)/Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj^(U)} | | | |
| Tj = -7 °C | COPd | - | - |
| Tj = 2 °C | COPd | - | - |
| Tj = 7 °C | COPd | - | - |
| Tj = 12 °C | COPd | - | - |
| Tj = bivalent temperature ^(AB) | COPd | - | - |
| Tj = operating limit ^(AC) | COPd | - | - |
| Tj = -15 °C | COPd | - | - |
| Operating limit temperature^(AD) | | | |
| heating/Average ^(P) | Tol | -10 | °C |
| heating/Warmer ^(Q) | Tol | - | °C |
| heating/Colder ^(R) | Tol | - | °C |
| Cycling interval efficiency^(AG) | | | |
| for cooling ^(AD) | EERcyc | - | - |
| for heating ^(AD) | COPcyc | - | - |
| Degradation co-efficient heating ^{(**) (AG)} | Cdh | 0,25 | - |
| Annual electricity consumption^(AD) | | | |
| cooling ^(D) | Q _{CE} | 211 | kWh/a ^(AD) |
| heating/Average ^(P) | Q _{HE} | 969 | kWh/a ^(AD) |
| heating/Warmer ^(Q) | Q _{HE} | - | kWh/a ^(AD) |
| heating/Colder ^(R) | Q _{HE} | - | kWh/a ^(AD) |
| Other items^(AM) | | | |
| Sound power level (indoor/outdoor) ^(AK) | L _{WA} | 55,0/65,0 | dB(A) |
| Global warming potential ^(AP) | GWP ^(BA) | 675 | kgCO ₂ eq. ^(BB) |
| Rated air flow (indoor/outdoor) ^(AD) | | 500/2000 | m ³ /h |

BD **=For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section 'Declared capacity of the unit' and 'declared EER/COP' of unit.

BE **=If default Cd = 0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required.

COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012¹⁾

| No | English(EN) | Austria(AT) | Belgium(BE) | Belgium(BE_FR) |
|----|---|---|--|--|
| I | COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012 | VERORDNUNG (EU) Nr. 206/2012 DER KOMMISSION | VERORDENING (UE) Nr. 206/2012 VAN DE COMMISSIE | RÈGLEMENT (UE) No 206/2012 DE LA COMMISSION |
| A | ECODESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS | Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten | eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners | les exigences d'écoconception climatiseurs |
| B | Function (indicate if present) | Funktion (Angabe, ob vorhanden) | Functie (aanduiden indien aanwezig) | Fonction (indiquer si elle est proposée) |
| C | If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average' | Falls Heizfunktion vorhanden: Angabe der Heizperiode, auf die sich die Informationen beziehen: Angegebene Werte sollten sich jeweils auf eine Heizperiode beziehen. Angaben sind mindestens für die Heizperiode „mittel“ zu machen. | Indien de functie verwarming omvat: vermeld het verwarmingsseizoen waarop de informatie betrekking heeft. De aangeduide waarden mogen telkens slechts op één verwarmingsseizoen betrekking hebben. Neem hierin in ieder geval het verwarmingsseizoen „Gemiddeld“ op. | Si la fonction de chauffage est proposée: indiquer la saison de chauffage à laquelle correspondent les informations. Les valeurs indiquées doivent se rapporter à une seule saison de chauffage à la fois et être renseignées au minimum pour la saison «moyenne». |
| D | cooling | Kühlung | koeling | refroidissement |
| E | heating | Heizung | verwarming | chauffage |
| F | Average (mandatory) | mittel (obligatorisch) | Gemiddeld (verplicht) | moyenne (obligatoire) |
| G | Warmer (if designated) | wärmer (falls angegeben) | Warmer (indien aangewezen) | plus chaude (le cas échéant) |
| H | Colder (if designated) | kälter (falls angegeben) | Kouder (indien aangewezen) | plus froide (le cas échéant) |
| I | Y | J | J | O |
| J | N | N | N | N |
| K | Item | Punkt | Item | Caractéristique |
| L | symbol | Symbol | symbool | symbole |
| M | value | Wert | waarde | valeur |
| N | unit | Einheit | eenheid | unité |
| O | Design load | Auslegungleistung | Ontwerpbelasting | Charge nominale |
| P | heating / Average | Heizung/mittel | verwarming / Gemiddeld | chauffage/moyenne |
| Q | heating / Warmer | Heizung/wärmer | verwarming / Warmer | chauffage/plus chaude |
| R | heating / Colder | Heizung/kälter | verwarming / Kouder | chauffage/plus froide |
| S | Seasonal efficiency | Arbeitszahl | Seizoensgebonden efficiëntie | Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier |
| T | Declared capacity* for cooling at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistung* im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven vermogen* voor koeling, bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Tj | Puissance frigorifique déclarée* pour une température intérieure de 27(19) °C et extérieure Tj |
| U | Declared energy efficiency ratio*, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistungszahl* bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven energie-efficiëntieverhouding*, bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Tj | Coefficient d'efficacité énergétique déclaré*, pour une température intérieure de 27(19) °C et extérieure Tj |
| V | Declared capacity* for heating / Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistung* im Heizbetrieb/ Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven vermogen* voor verwarming / verwarmingsseizoen Gemiddeld, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj | Puissance calorifique déclarée*/saison moyenne, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| W | Declared coefficient of performance* / Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistungszahl*/Heizperiode „mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | *Opgegeven prestatiecoëfficiënt* / verwarmingsseizoen Gemiddeld, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj | Coefficient de performance déclaré*/saison moyenne, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| X | Declared capacity* for heating / Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistung* im Heizbetrieb/ Heizperiode „wärmer“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven vermogen* voor verwarming / verwarmingsseizoen Warmer, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj | Puissance calorifique déclarée (S)/saison plus chaude, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| Y | Declared coefficient of performance* / Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistungszahl*/Heizperiode „wärmer“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven prestatiecoëfficiënt* / verwarmingsseizoen Warmer, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj | Coefficient de performance déclaré*/saison plus chaude, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| Z | Declared capacity* for heating / Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistung* im Heizbetrieb/ Heizperiode „kälter“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven vermogen* voor verwarming / verwarmingsseizoen Kouder, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj | Puissance calorifique déclarée*/saison plus froide, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| AA | Declared coefficient of performance* / Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Angegebene Leistungszahl*/Heizperiode „kälter“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj | Opgegeven prestatiecoëfficiënt* / verwarmingsseizoen Kouder, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj | Coefficient de performance déclaré*/saison plus froide, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj |
| AB | bivalent temperature | Bivalenttemperatur | bivalente temperatuur | température bivalente |

| No | English(EN) | Austria(AT) | Belgium(BE) | Belgium(BE_FR) |
|----|---|---|--|--|
| AC | operating limit | Betriebsgrenzwert | uiterste bedrijfstemperatuur | température limite de fonctionnement |
| AD | Bivalent temperature | Bivalenztemperatuur | Bivalente temperatuur | Température bivalente |
| AE | Operating limit temperature | Betriebsgrenzwert-Temperatur | Uiterste bedrijfstemperatuur | Température limite de fonctionnement |
| AF | Cycling interval capacity | Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb | Cyclisch-intervalvermogen | Puissance correspondant à un intervalle de cycle |
| AG | Cycling interval efficiency | Leistungszahl bei zyklischem Intervallbetrieb | Cyclisch-intervalefficiëntie | Efficacité correspondant à un intervalle de cycle |
| AH | for cooling | im Kühlbetrieb | voor koeling | pour le refroidissement |
| AI | for heating | im Heizbetrieb | voor verwarming | pour le chauffage |
| AJ | Degradation co-efficient cooling** | Minderungsfaktor im Kühlbetrieb** | Verliescoëfficiënt koeling** | Coefficient de dégradation en phase de refroidissement** |
| AK | Degradation co-efficient heating** | Minderungsfaktor im Heizbetrieb** | Verliescoëfficiënt verwarming** | Coefficient de dégradation en phase de chauffage** |
| AL | Electric power input in power modes other than 'active mode' | Elektrische Leistungsaufnahme in anderen Betriebszuständen als „Aktiv-Modus“ | Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de „actieve modus“ | Puissance électrique absorbée pour les modes autres que le mode «actif» |
| AM | off mode | Aus-Zustand | uit-stand | mode «arrêt» |
| AN | standby mode | Bereitschaftszustand | stand-by-stand | mode «veille» |
| AO | thermostat-off mode | Temperaturregler aus | thermostaat-uit-stand | mode «arrêt par thermostat» |
| AP | crankcase heater mode | Betriebszustand mit Kurbelwellenheizung | carterverwarming-stand | mode «résistance de carter active» |
| AQ | Annual electricity consumption | Jahresstromverbrauch | Jaarlijks elektriciteitsverbruik | Consommation d'électricité annuelle |
| AR | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a |
| AS | Capacity control (indicate one of three options) | Leistungssteuerung (Angabe einer der drei Optionen) | Vermogenscontrole (duid een van de drie mogelijkheden aan) | Régulation de la puissance (indiquer l'une des trois options) |
| AT | fixed | fest eingestellt | trapsgewijs | constante |
| AU | staged | abgestuft | trapsgewijs | par paliers |
| AV | variable | variabel | variabel | variable |
| AW | Other items | Sonstiges | Andere items | Autres caractéristiques |
| AX | Sound power level (indoor/outdoor) | Schalleistungspegel (innen/außen) | geluidsvormogensniveau (binnen/buiten) | Niveau de puissance acoustique (intérieur/extérieur) |
| AY | Global warming potential | Treibhauspotenzial | aardopwarmingsvermogen | Potentiel de réchauffement planétaire |
| AZ | Rated air flow (indoor/outdoor) | Nenn-Luftdurchsatz (innen/außen) | nominaal luchtdebiet (binnen/buiten) | Débit d'air nominal (intérieur/extérieur) |
| BA | GWP | GWP | GWP | PRP |
| BB | kgCO ₂ eq. | kg CO ₂ Äq. | kgCO ₂ eq. | kg éq. CO ₂ |
| BC | Contact details for obtaining more information | Kontaktadresse für weitere Informationen | Contactgegevens voor nadere informatie | Coordonnées de contact pour tout complément d'information |
| BD | *= For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section "Declared capacity of the unit" and "declared EER/COP" of unit. | *= Für Geräte mit abgestufter Leistung sind in jedem Kästchen des Abschnitts „Angegebene Leistung“ und „Angegebene Leistungszahl“ zwei Werte, getrennt durch einen Querstrich („/“) anzugeben. | *= Voor eenheden met trapsgewijs vermogen moeten in elk vakje in het gedeelte „Opgegeven vermogen van de eenheid“ en „Opgegeven EER/COP van de eenheid“ twee waarden met een schuine streep („/“) ertussen worden opgegeven. | *= Pour les unités à puissance réglable par paliers, deux valeurs divisées par une barre oblique (/) seront déclarées dans chaque case des parties «puissance déclarée» et «EER déclaré»/«COP déclaré» de l'unité. |
| BE | **= If default Cd = 0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required. | **= Für Geräte mit abgestufter Leistung sind in jedem Kästchen des Abschnitts „Angegebene Leistung“ und „Angegebene Leistungszahl“ zwei Werte, getrennt durch einen Querstrich („/“) anzugeben. | **= Indien standaardwaarde Cd = 0,25 wordt gekozen, zijn (resultaten van) cyclische-variatiëtests niet vereist. Anders is de waarde van de cyclische-variëtiestest voor verwarming of voor koeling vereist. | **= Si la valeur par défaut pour Cd est fixée à 0,25, les (résultats des) essais de cyclage ne sont pas requis. Dans les autres cas, la valeur du cycle d'essai pour le chauffage ou le refroidissement est requise. |

COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012¹⁾

| No | Greece(GR) | Hungary(HU) | Ireland(IE) | Italy(IT) |
|----|--|---|---|---|
| I | KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 206/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | A BIZOTTSÁG 206/2012/EU RENDELETE | COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012 | REGOLAMENTO (UE) N. 206/2012 DELLA COMMISSIONE |
| A | απαίτησης οικολογικού σχεδιασμού κλιματιστικών | környezetbarát tervezésére légkondicionáló berendezések vonatkozó követelmény | ECODESIGN REQUIREMENTS FOR AIR CONDITIONERS | per la progettazione ecocompatibile dei |
| B | Λειτουργία (δηλώνεται αν παρέχεται) | Funkció (jelezzé, ha a készülék rendelkezik ilyen funkcióval) | ekodesign for luftkonditioneringsapparater och komfortfäktar | Funzione (indicare se presente) |
| C | Εάν στις λειτουργίες συγκαταλέγεται η θέρμανση: δηλώνεται η εποχή θέρμανσης που αφορούν οι πληροφορίες. Οι τιμές πρέπει να δηλώνονται χωριστά για κάθε εποχή θέρμανσης. Περιλαμβάνεται τουλάχιστον η «μέση εποχή» θέρμανσης. | Ha van fűtési funkció: jelezzé, melyik fűtési időnyire vonatkoznak az információk. A feltüntetett értékeknek egyidejűleg egyazon fűtési időnyire kell vonatkoznuk. Legalább az „átlagos” fűtési időnyire vonatkozó információkat meg kell adni. | If function includes heating: Indicate the heating season the information relates to. Indicated values should relate to one heating season at a time. Include at least the heating season 'Average' | Se la funzione comprende il riscaldamento: Indicare la stagione di riscaldamento cui si riferiscono le informazioni. I valori indicati devono riferirsi a una singola stagione di riscaldamento. Inserire almeno la stagione media. |
| D | ψύξης | hűtés | cooling | Raffreddamento |
| E | θέρμανσης | fűtés | heating | Riscaldamento |
| F | μέση εποχή (υποχρεωτικός) | Átlagos (kötelező) | Average (mandatory) | Media (obbligatoria) |
| G | θερμότερη εποχή (κατά περίπτωση) | Melegebb (ha feltüntetett) | Warmer (if designated) | Più caldo (se previsto) |
| H | ψυχρότερη εποχή (κατά περίπτωση) | Hidegebb (ha feltüntetett) | Colder (if designated) | Più freddo (se previsto) |
| I | NAI | I | Y | S |
| J | OXI | N | N | N |
| K | Χαρακτηριστικό | Tétel | Item | Elemento |
| L | σύμβολο | Jel | symbol | simbolo |
| M | τιμή | Érték | value | valore |
| N | μονάδα | Mértékegység | unit | unità |
| O | Φορτίο σχεδιασμού | Tervezési terhelés | Design load | Carichi previsti dal progetto |
| P | θέρμανση/μέση εποχή | fűtés/átlagos | heating / Average | Riscaldamento/media |
| Q | θέρμανση/θερμότερη εποχή | fűtés/melegebb | heating / Warmer | Riscaldamento/più caldo |
| R | θέρμανση/ψυχρότερη εποχή | fűtés/hidegebb | heating / Colder | Riscaldamento/più freddo |
| S | Εποχιακή απόδοση | Szezonális jóságfok | Seasonal efficiency | Efficienza stagionale |
| T | Δηλωμένη ψυκτική ισχύς*, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27(19) °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges hűtőteljesítmény* 27(19) °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared capacity* for cooling, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj | Capacità di raffreddamento dichiarata* a temperatura interna pari a 27(19) °C con temperatura esterna Tj |
| U | Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης*, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27(19) °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges hűtési jóságfok* 27(19) °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared energy efficiency ratio*, at indoor temperature 27(19) °C and outdoor temperature Tj | Indice di efficienza energetica dichiarato* per il raffreddamento a temperatura interna pari a 27(19) °C con temperatura esterna Tj |
| V | Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (S)/μέση εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges fűtőteljesítmény* az átlagos hőmérsékletű időnyben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared capacity* for heating / Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Capacità di riscaldamento dichiarata*/stagione più calda, a temperatura interna pari a 20 °C con temperatura esterna Tj |
| W | Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης*/μέση εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges fűtési jóságfok* az átlagos hőmérsékletű időnyben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared coefficient of performance* / Average season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Coefficiente di prestazione dichiarato* / stagione media, a temperatura interna pari a 20 °C con temperatura esterna Tj |
| X | Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (S)/θερμότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges fűtőteljesítmény* a melegebb időnyben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared capacity* for heating / Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Capacità di riscaldamento dichiarata*/stagione più calda, a temperatura interna pari a 20 °C con temperatura esterna Tj |
| Y | Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης (S)/ ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges fűtési jóságfok* a melegebb időnyben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared coefficient of performance* / Warmer season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Coefficiente di prestazione dichiarato*/ stagione più calda, a temperatura interna pari a 20 °C con temperatura esterna Tj |
| Z | Δηλωμένη θερμαντική ισχύς*/ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges fűtőteljesítmény* a hidegebb időnyben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared capacity* for heating / Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Capacità di riscaldamento dichiarata*/stagione più fredda, a temperatura interna pari a 20 °C con temperatura esterna Tj |
| AA | Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης*/ ψυχρότερη εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj | Névleges fűtési jóságfok* a hidegebb időnyben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett: | Declared coefficient of performance* / Colder season, at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj | Coefficiente di prestazione dichiarato*/ stagione più fredda, a temperatura interna pari a 20 °C con temperatura esterna Tj |
| AB | δίτιμη θερμοκρασία | bivalens hőmérséklet | bivalent temperature | temperatura bivalente |
| AC | οριακή θερμοκρασία λειτουργίας | megengedett üzemi hőmérséklet | operating limit | limite di esercizio |
| AD | Δίτιμη θερμοκρασία | Bivalens hőmérséklet | Bivalent temperature | Temperatura bivalente |

| No | Greece(GR) | Hungary(HU) | Ireland(IE) | Italy(IT) |
|----|--|---|---|---|
| AE | Οριακή θερμοκρασία λειτουργίας | Megengedett üzemi hőmérséklet | Operating limit temperature | Temperatura limite di funzionamento |
| AF | Ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου | Ciklusteljesítmény | Cycling interval capacity | Ciclicità degli intervalli di capacità |
| AG | Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου | Ciklikus jóságfok | Cycling interval efficiency | Efficienza della ciclicità degli intervalli |
| AH | ψύξης | hűtési | for cooling | Per il raffreddamento |
| AI | θέρμανσης | fűtési | for heating | Per il riscaldamento |
| AJ | Συντελεστής υποβάθμισης ψύξης** | Degradációs tényező: hűtés** | Degradation co-efficient cooling** | Coefficiente di degradazione in raffreddamento** |
| AK | Συντελεστής υποβάθμισης θέρμανσης** | Degradációs tényező: fűtés** | Degradation co-efficient heating** | Coefficiente di degradazione in riscaldamento** |
| AL | Ηλεκτρική ισχύς εισόδου σε καταστάσεις διαφορετικές της «ενεργού κατάσταση» | Elektromos bemeneti teljesítmény a főfunkción kívüli üzemmódokban | Electric power input in power modes other than 'active mode' | Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo «attivo» |
| AM | εκτός λειτουργίας | kikapcsolt üzemmód | off mode | Modo spento |
| AN | κατάσταση αναμονής | készenléti üzemmód | standby mode | Modo attesa |
| AO | κατάσταση χωρίς λειτουργία θερμοστάτη | kikapcsolt termosztátú üzemmód | thermostat-off mode | Modo termostato spento |
| AP | κατάσταση λειτουργίας θερμοαντήρα στροφαλοθαλάμου | forgattyúház-fűtési üzemmód | crankcase heater mode | Modo riscaldamento del carter |
| AQ | Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | Éves villamosenergia-fogyasztás | Annual electricity consumption | Consumo energetico annuo |
| AR | kWh/έτος | kWh/év | kWh/a | kWh/a |
| AS | Ρύθμιση ισχύος (δηλώνεται μία από τις δυνατότητες) | Teljesítményszabályozás (jelöljön meg egyet a három lehetőség közül) | Capacity control (indicate one of three options) | Controllo della capacità (indicare una delle tre opzioni) |
| AT | σταθερή | rögzített | fixed | Fisso |
| AU | κλιμακωτή | fokozatosan állítható | staged | Progressivo |
| AV | μεταβλητή | folytonosan állítható | variable | Variabile |
| AW | Λοιπά χαρακτηριστικά | További adatok | Other items | Altri elementi |
| AX | Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικού/ εξωτερικού χώρου) | Hangteljesítményszint (belsői/külső) | Sound power level (indoor/outdoor) | Livello della potenza sonora (interno/esterno) |
| AY | Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη | Globális felmelegedési potenciál | Global warming potential | Potenziale di riscaldamento globale |
| AZ | Ονομαστική παροχή αέρα (εσωτερικού/ εξωτερικού χώρου) | Előírt légtömegáram (belsői/külső) | Rated air flow (indoor/outdoor) | Portata d'aria (interno/esterno) |
| BA | GWP | GWP | GWP | GWP |
| BB | kg ισοδύναμουCO ₂ | kg CO ₂ -egyenérték | kgCO ₂ eq. | kgCO ₂ eq. |
| BC | Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών | Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez | Contact details for obtaining more information | Referente per ulteriori informazioni |
| BD | *=Για μονάδες κλιμακωτής ρύθμισης, δηλώνονται δύο τιμές διαχωριζόμενες από πλάγια κάθετο (/) σε κάθε τετραγωνίδιο των πλαισίων με τίτλο «Δηλωμένη ισχύς» και «Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης»/«Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης» της μονάδας. | *= Fokozatosan állítható teljesítményű készülékek esetében a készülék „névleges teljesítmény” és „névleges jóságfok” értékeinek megadására szolgáló rovatokban minden mezőben két, egymástól perjellet (/) elválasztott értéket kell megadni. | *= For staged capacity units, two values divided by a slash (/) will be declared in each box in the section “Declared capacity of the unit” and “declared EER/COP” of unit. | *= Per le unità a capacità progressiva, si devono dichiarare due valori separati da una barra (/) in ciascuna casella delle sezioni «capacità dichiarata dell'unità» e «EER/COP dichiarati» dell'unità. |
| BE | **= Εάν έχει επιλεγεί η προτεραιτική Cd = 0,25, δεν απαιτούνται κύκλοι δοκιμών (τα αποτελέσματά τους). Ειδικώς απαιτείται η τιμή κύκλου δοκιμής θέρμανσης ή κύκλου δοκιμής ψύξης. | **= Ha a Cd = 0,25 alapértelmezett értéket választja, akkor nincs szükség ciklikus vizsgálatra (és eredményeire). Egyébként vagy a hűtési, vagy a fűtési ciklikus vizsgálat értékeit meg kell adni. | **= If default Cd = 0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling cycling test value is required. | **= Se è scelto il valore standard Cd = 0,25, non sono richieste (i risultati delle) prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento. |